



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности по г. Черкесску
369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, 33 E-mail: (http://www.svkchr.ru/gpn), т. 25-43-72, 25-42-34
единый телефон доверия государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Карачаево-
Черкесской Республике (87822) 6-01-00.

ПРЕДПИСАНИЕ № 13/1/22

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МКДОУ ДС №8 «Гнездышко» города Черкесска

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),
законному представителю заведующей – Дамалаева З. В.
владельца собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения главного государственного инспектора г. Черкесска по пожарному надзору-начальника ОНД и ПР по г.Черкесску УНД и ПР ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике подполковника внутренней службы Малсугенова Б. Х. № 13 от « 01 » февраля 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут « 18 » февраля 2021 года, проведена проверка в отношении объекта защиты, принадлежащего по праву собственности или уполномоченного владеть, пользоваться или распоряжаться, государственным инспектором ОНД и ПР по г. Черкесску УНД и ПР ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике подполковником внутренней службы Урусовым Т. Т. МКДОУ №8 по адресу: КЧР, г.Черкесск пр. Ленина 60.

(должность, звание, ФИО государственного инспектора
по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Дамалаевой З. В.

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ПП РФ №1479 п. 43	20.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
ОНД и ПР по г. Черкесску
подполковник внутренней службы

Урусов Т. Т.

(должность, Ф.И.О. гос. инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П

« 18 » 02 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующей

Дамалаева З. В.
(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

« 18 » 02 20 21 г.